

平成 24 年 7 月 10 日

持込機械等 (電動工具 電気溶接機 等) 使用届 (例)

持込会社の現場代理人でもよい

事業所の名称 八重洲建設(株)丸の内ビル 一次会社名 大山建設(株)

所長名 夏川 二郎 殿 持込会社名 (2次) (株)山田工務店

代表者名 間島 健児 

電話 03 - 0341 - 2633

このたび、下記機械等を裏面の点検表により、点検整備のうえ持込・使用しますので、お届けします。
なお、使用に際しては関係法令に定められた事項を遵守します。

電気機器は電圧も記入

元請受理番号業者記入不要

記

提出会社の管理番号を記入する

番号	機械名	規格性能	管理番号 受理番号	持込年月日 搬出予定年月日	点検者	取扱者
1	電動丸のこ	100V×450W	7-1	平成24年7月12日 平成 年 月 日	間島健二	青森太郎
2	アーク溶接機	200V×7.5kW 250A	7-2	平成24年7月12日 平成 年 月 日	"	岩手一郎
3	ウインチ	100V×750W 100kg吊り	7-3	平成24年7月12日 平成 年 月 日	"	宮城二郎
4	コンプレッサー	200V×3.7kW	7-4	平成24年7月12日 平成 年 月 日	"	秋田三郎
5	水中ポンプ	100V×400W 50φ×10m	7-5	平成24年7月12日 平成 年 月 日	"	山形四郎
6	モルタルミキサー	200V×3.7kW	7-6	平成24年7月12日 平成 年 月 日	"	茨城五郎
7	ベルトコンベヤー	200V×1.0kW 350mm×7m	7-7	平成24年7月12日 平成 年 月 日	"	栃木六郎
8	ボーリングマシン	200V×7.5kW	7-8	平成24年7月12日 平成 年 月 日	"	群馬七郎
9	鉄筋曲げ機	200V×2.2kW ~22mm	7-9	平成24年7月12日 平成 年 月 日	"	埼玉八郎
10	電動チェーンブロック	100V×750W 0.5トン吊り	7-10	平成24年7月12日 平成 年 月 日	"	千葉九郎

機械の特性、その他その使用上注意すべき事項
1. 100Vの機械は3芯コードリール及び3Pコネクタ（接地極付）を準備しますので、接地極付コンセントを支給ねがいます。
2. 200Vの機器については、分電盤内の取付スイッチの指示をお願いし

受理証を受理したサイン又は(印)

元請確認欄		受理証確認者	
担当者		平成17年7月12日	

(裏面)

持込時の点検表 点検日 平成24年7月12日

電動工・電気溶接機等											機 械 名	
点検事項	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
アース線		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	①電動カナ
接地クランプ			✓									②電動ドリル
キャブタイヤ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	③電動丸のこ
コネクタ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	④グライダー等
接地端子の締結		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⑤アーク溶接機
充電部の絶縁			✓									⑥ウインチ
自動電撃防止装置			✓									⑦発電機
絶縁ホルダー			✓									⑧トランス
溶接保護面			✓									⑨コンプレッサー
操作スイッチ		✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	⑩送風機
絶縁抵抗測定値		100	20	50	100	100	50	40	100	100	100	⑪ポンプ類
各種ブレーキの作動				✓								⑫ミキサー類
手すり・囲い												⑬コンベヤー
フックのはずれ止め				✓								⑭吹付機
ワイヤロープ・チェーン				✓								⑮ボーリングマシン
滑車				✓								⑯振動コンパクター
回転部の囲い等		✓			✓				✓	✓		⑰パイプレータ
危険表示												⑱鉄筋加工機
そ の 他											⑲電動チェーンブロック	
点検事項	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	⑳その他
圧力スイッチ					✓							
安全弁					✓							
圧力計					✓							

- (注) 1. 持込機械等の届出は、当該機械を持込む会社（貸与を受けた会社が下請の場合はその会社）の代表者が所長に届け出ること。
2. 点検表の点検結果欄には、該当する箇所へ ✓ を記入すること。
3. 絶縁抵抗の測定については、測定値 (MΩ) を記入すること。
4. 持込機械届受理証を持込機械に貼付すること。