

令和2年7月18日

持込機械等（電動工具等）電気溶接機 使用届

持込会社の現場代理人（現場責任者）でもよい。

事業所の名称 八重洲建設(株)丸の内ビル作業所 一次会社名 大山建設(株)

所長名 夏川 二郎 殿 持込会社名（二次） (株)山田工務店

代表者名 間島 健児 電話 03-0341-xxxx

このたび、下記機械等を裏面の点検表により、点検整備のうえ持込・使用しますので、お届けします。
なお、使用に際しては関係法令に定められた事項を遵守します。

電気機器は電圧も記入

元請受付番号業者記入不要

提出会社の管理番号を記入

番号	機械名	規格性能	管理番号 受付番号	持込年月日 搬出予定年月日	点検者	取扱者
1	電動丸のこ	100V × 450W	7-1	R 2年7月20日	秋田一郎	秋田一郎
2	アーク溶接機	200V × 7.5kW250A	7-2	R 2年7月20日	岩手二郎	岩手二郎
3	ウインチ	100V × 750W 100kg 吊り	7-3	R 2年7月20日	宮城二郎	宮城二郎
4	コンプレッサー	200V × 3.7kW	7-4	R 2年7月20日	秋田一郎	秋田一郎
5	水中ポンプ	100V × 400W 50φ × 10m	7-5	R 2年7月20日	山形信一	山形信一
6	モルタルミキサー	200V × 3.7kW	7-6	R 2年7月20日	福島四郎	福島四郎
7	ベルトコンベヤー	200V × 1.0kW 350mm × 7m	7-7	R 2年7月20日	栃木六郎	栃木六郎
8	ボーリングマシン	200V × 7.5kW	7-8	R 2年7月20日	群馬七郎	群馬七郎
9	鉄筋曲げ機	200V × 2.2kW ~22mm	7-9	R 2年7月20日	埼玉八郎	埼玉八郎
10	電動チェーンブロック	100V × 750W 0.5トン吊り	7-10	R 2年7月20日	秋田一郎	秋田一郎
機械の特性、その他その使用上注意すべき事項		・100Vの機械は3芯コードリール及び3Pコネクター（接地極付）を準備しますので、接地極付コンセントを支給願います。 ・200Vの機器については、分電盤内の取付スイッチの指示をお願いします。				
元請確認欄			受付確認者			
担当者	Ⓜ		R 2年7月19日		Ⓜ(秋山)	

受付番号を確認したサイン又はⓂ

持込時の点検表

点検令和2年7月17日

点検事項	電動工具・電気溶接機等										
	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
アース線	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
接地クランプ		✓									
キャップタイヤ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
コネクタ	✓		✓		✓		✓				✓
接地端子の締結	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
充電部の絶縁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
自動電撃防止装置		✓									
絶縁ホルダー		✓									
溶接保護面		✓									
操作スイッチ	✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓
絶縁抵抗測定値	100	20	50	100	10	50	40	100	10	100	
各種ブレーキの作動			✓								✓
手すり・囲い				✓							✓
フックのはずれ止め				✓							✓
ワイヤロープ・チェーン				✓							✓
滑車				✓							
回転部の囲い等	✓			✓					✓	✓	
危険表示											
その他											
圧力スイッチ				✓							
安全弁				✓							
圧力計				✓							

- 機械名
- 1) 電動カンナ
 - 2) 電動ドリル
 - 3) 電動丸のこ
 - 4) グラインダー等
 - 5) アーク溶接機
 - 6) ウインチ
 - 7) 発電機
 - 8) トランス
 - 9) コンプレッサー
 - 10) 送風機
 - 11) ポンプ類
 - 12) ミキサー類
 - 13) コンベヤー
 - 14) 吹付機
 - 15) ボーリングマシン
 - 16) 振動コンパクター
 - 17) パイプレター
 - 18) 鉄筋加工機
 - 19) 電動チェーンブロック
 - 20) その他

その他必要な点検項目を追加しチェックする。

- (注) 1. 持込機械等の届出は、当該機械を持ち込む会社（貸与を受けた会社が下請の場合はその会社）の代表者が所長に届け出ること。
2. 点検表の点検結果欄には、該当する箇所へ✓印を記入すること。
3. 絶縁抵抗の測定については、測定値（MΩ）を記入すること。
4. 持込機械届受理証を持込機械に貼付すること。