型 枠 支 保 工 点 検 表

作業所名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

点検者名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

会 社 名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

統責者	元方管理者	担当者

点検項目 ＼ 点検日		年 月 日	日	日	日	日	日	日
共通	部材に損傷、変形又は腐食はないか							
	組立図により組み立てているか							
	沈下、滑動のおそれはないか							
	接続部交叉部又はボルト、クランプ等で緊結しているか							
単管支柱	高さ2m以内ごとに水平のつなぎを2方向に設けているか							
	はり又は大引きを上端にのせる場合には鋼製の端板を取付け、これをはり又は大引きに固定しているか							
パイプサポート支柱	パイプサポート支柱は3本以上継いでいないか							
	2本継いで用いるときは、4本以上のボルト又は専用金具で継いでいるか							
	専用ピンを使用しているか							
	高さが3.5m以上の場合、2m以内ごとに水平つなぎを二方向に設けているか							
鋼管枠支柱	鋼管わくと鋼管わくとの間に交叉筋かいを設けているか							
	最上層及び5層以内毎に必要な水平つなぎや布わくが設けられているか							
	はり又は大引きを上端にのせる場合には鋼製の端板を取付け、これをはり又は大引きに固定しているか							
鋼柱支柱	はり又は大引きを上端にのせる場合には鋼製の端板を取付け、これをはり又は大引きに固定しているか							
	高さが4mをこえるとき、高さが4m以内ごとに水平つなぎを二方向に設けているか							
はり構成	はりの両端を支持物に固定させているか							
	はりとはりとの間につなぎを設けているか							
型枠の段状	整板敷角をはさんでいる型わく支保工については敷板敷角が一段か							
	整板敷角等継いで用いているとき緊結がされているか							
点検者サイン								
元請確認サイン								