

# くさび緊結式足場点検表

(組立後、一部解体若しくは変更後、悪天候後、地震後、定期)  
(該当項目に○)

統責者	元方管理者	担当者

作業所名		点検者	会社名	
工期	. . . ~ . . .		氏名	
点検実施日	令和 年 月 日		資格	・足場組立作業主任者 ・元方安全衛生管理者 ・その他( )
足場名				

点検事項		点検内容		良否	是正内容	確認
1	床材の損傷、取付及び掛け渡しの状態	1	床材の取付状態は計画通りか			
		2	床付布わくの変形、損傷はないか			
		3	つかみ金具は確実にロックされているか			
2	建地、布、腕木等の損傷及び緊結部、接続部等のゆるみの状態	1	建地、布材、腕木の取付状態は計画通りか			
		2	建地、布材、腕木に変形、損傷はないか			
		3	建地は抜け止めピン等で確実に接続されているか			
		4	布、腕木のくさびは確実に打ち込まれているか			
		5	建地、布、腕木の取付部にゆるみはないか			
3	緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態	1	クランプ等に損傷、腐食はないか			
		2	ジョイント等に損傷、腐食はないか			
4	墜落防止設備の取付状態及び取はずし、脱落の有無	1	手すり、中棧等の取付状態は計画通りか			
		2	手すり、中棧等の脱落はないか			
		3	手すり、中棧等は確実に固定されているか			
		4	手すりの高さは85cm以上か			
		5	中棧の高さは35cm以上50cm以下か			
		6	妻面に手すり及び中棧は設置されているか			
5	幅木等(物体の落下防止措置)の取付状態及び取はずしの有無	1	幅木、メッシュシート、防網等の取付は計画通りか			
		2	幅木、メッシュシート、防網等は取り外されていないか			
		3	幅木は脚柱等に確実に取付られているか			
		4	メッシュシートは全てのハトメで緊結されているか			
		5	防網はつり綱で確実に緊結されているか			
6	脚部の沈下及び滑動の状態	1	ベース金具、根がらみ、敷板等の設置は計画通りか			
		2	敷板等に異常な沈下、滑動はないか			
		3	ベース金具は敷板に確実に釘止めされているか			
		4	根がらみは所定の位置にクランプで緊結されているか			
7	筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付状態及び取り外しの有無	1	筋かい、控え、壁つなぎの取付は計画通りか			
		2	筋かい、控え、壁つなぎは取り外されていないか			
		3	専用の壁つなぎ用金具が使用されているか			
		4	控えはクランプで緊結されているか			
8	その他	1	昇降階段には手すり(高さ85cm以上)及び中棧(高さ35~50cm)が設置されているか			
		2	最大積載量の表示はされているか			
		3	作業主任者の職務と氏名は掲示されているか			