

# つり(棚)足場点検表

(組立後、一部解体若しくは変更後、悪天候後、地震後、定期、始業前)  
(該当項目に○)

統責者	元方管理者	担当者

作業所名	点検者	会社名
工期		氏名
点検実施日		資格
足場名		・足場組立作業主任者 ・元方安全衛生管理者 ・その他( )

点検事項	点検内容	良否	是正内容	確認
1 床材の損傷、取付及び掛け渡しの状態	1 床材の取付状態は計画通りか			
	2 床材の変形、損傷はないか			
	3 床材は根太等に番線等で確実に固定されているか			
	4 床材は隙間なく設置されているか			
2 建地、布、腕木等の損傷及び緊結部、接続部等のゆるみの状態	1 根太、つり桁の設置状態は計画通りか			
	2 根太はつり桁に緊結金具で確実に固定されているか			
	3 根太、つり桁に変形、損傷、腐食はないか			
3 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態	1 緊結金具(クランプ等)に損傷、腐食はないか			
4 墜落防止設備の取付状態及び取はずし、脱落の有無	1 手すり、中棧等の取付状態は計画通りか			
	2 手すり、中棧等の脱落はないか			
	3 手すり、中棧等は確実に固定されているか			
	4 手すりの高さは85cm以上か			
	5 中棧の高さは35cm以上50cm以下か			
5 幅木等(物体の落下防止措置)の取付状態及び取はずしの有無	1 幅木、メッシュシート、防網等の取付は計画通りか			
	2 幅木、メッシュシート、防網等は取り外されていないか			
	3 幅木は脚柱等に確実に取付られているか			
	4 メッシュシートは全てのハトメで緊結されているか			
	5 防網はつり綱で確実に緊結されているか			
6 筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付状態及び取り外しの有無	1 筋かい、控え、振れ止めの取付は計画通りか			
	2 筋かい、控え、振れ止めは取り外されていないか			
7 突りょうとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能	1 チェーンリンク等のつり部材、つり元金具、フックに亀裂、変形、腐食はないか			
	2 つりチェーン間隔は設計通りか			
	3 つり金具はつり桁と確実に固定されているか			
8 その他	1 昇降階段には手すり(高さ85cm以上)及び中棧(高さ35~50cm)が設置されているか			
	2 最大積載量の表示はされているか			
	3 作業主任者の職務と氏名は掲示されているか			